



Situatie



verzamelplaats



Ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering conform Hfdst 11 van het boekwerk "brandveiligingsinstallaties" van de N.V.B.R. 1e druk september 2002, en de NEN-EN 1838



Vluchtweg transparant verlichtingsarmaturen, uitvoering van de symbolen "UIT" en "NOODUITGANG" conform de pictogrammen zoals deze zijn vermeld in de NEN 6088. Projectering conform Hfdst 11 van het boekwerk "brandveiligingsinstallaties" van de N.V.B.R. 1e druk september 2002, en de NEN-EN 1838



brandblusser met type en gewicht

Adres

Schaal 1:100
Situatie schaal 1: 500

Peil = 0
Oppervlakte = m2
Aantal personen

Gemeer

Podium
3x2

Tankpomp

Heren toilet

Wasplaats

Kantoor

Kantine

Omkleedruimte

WC

Fietsenstalling

Droog kast

bestaande woning

39600

19800

13200